

Otwock 28.12.2015 r.



*J.M. Mielczak*  
*Tabela, strona 4-kr. 9/9*

**Hydrosfera Józefów, Sp. z o.o.**  
**ul. Drogowców 20**  
**05-420 Józefów**

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 19 ust. 1, 2, 3 i ust. 4 pkt 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 15.07.2015 r., 28.07.2015 r., 12.08.2015 r., 18.08.2015 r., 08.09.2015 r., 06.10.2015 r., 14.10.2015 r., 10.11.2015 r., 15.12.2015 r., z następujących punktów poboru:

- Józefów, ul. Drogowców 20, stacja uzdatniania wody,
- Józefów, ul. Mickiewicza 11, szkoła podstawowa,
- Józefów, ul. Piłsudskiego 10/1,
- Józefów, ul. Długa 44,
- Józefów, ul. Telimeny 1, Hotel Holiday Inn,
- Józefów, ul. Sobieskiego 21, przedszkole

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań:

835/07/2015/M/1 z dnia 22.07.2015 r., 835/07/2015/F/1 z dnia 28.07.2015 r.,  
HKL.9051.1.06618.2015 z dnia 30.07.2015 r., 2608/07/2015/M/11 z dnia 17.08.2015 r.,  
2608/07/2015/F/11 z dnia 26.08.2015 r., HKL.9051.1.07230.2015 z dnia 20.08.2015 r.,  
HKL.9051.1.08028.2015 z dnia 11.09.2015 r., HKL.9051.1.09056.2015 z dnia 08.10.2015 r.,  
937/10/2015/M/1 z dnia 19.10.2015 r., 937/10/2015/F/1 z dnia 27.10.2015 r.,  
937/10/2015/F/12 z dnia 27.10.2015 r., 719/11/2015/M/1 z dnia 13.11.2015 r.,  
719/11/2015/F/1 z dnia 18.11.2015 r., HKL.9051.1.11488.2015 z dnia 18.12.2015 r.,  
wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym  
o produkcji od 1000 do 10 000 m<sup>3</sup>/dobę,  
w Józefowie, w II półroczu 2015 r.,  
zarządzanym przez Hydrosferę Józefów, Sp. z o.o., w Józefowie, ul. Drogowców 20**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że na 10 pobranych próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w II półroczu:

- stwierdzono ponadnormatywną mętność – 4,2 NTU (n. d. z. – 1 NTU), w 1 próbce pobranej w dniu 06.10.2015 r., w punkcie poboru: Józefów, ul. Mickiewicza 11, Szkoła Podstawowa, nr sprawozdania z badań próbki wody HKL.9051.1.09056.2015 z dnia 08.10.2015.

Administrator wodociągu podjął działania naprawcze polegające na wypłukaniu instalacji wewnętrznej w budynku szkoły. Przeprowadził badanie kontrolne w dniu 14.10.2015 r. w ww. punkcie, które wykazało, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie zbadanych parametrów.

Woda w wodociągu publicznym w Józefowie w II półroczu w 2015 r., spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Urząd Miasta w Józefowie  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1  
05-420 Józefów
3. aa

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w OTWOCKU  
*Krzysztof Kolodziej*  
mgr inż. Krzysztof Kolodziej